Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Montagna

DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI PREVENZIONE
Responsabile: BARBARA PAGANONI
Via Bormio, 30 - 23100 SONDRIO
Tel. 3398768214

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova N° **13582** **Data generazione** **08-07-2026**

ACCETTAZIONE

Sede Accettante	ATS DELLA MONTAGNA	Data Ricezione	06-07-2026
Accettazione N°	6601 / 2026	Data Accettazione	06-07-2026

N° Verbale	"AP00287/2026/VC"	Data Verbale	"06-07-2026"
Committente	"ATS MONTAGNA - SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE - BRENO"		
Luogo Prelievo	"RE017110XU0101"		
Località / Indirizzo	"PIAZZA 4 NOVEMBRE - FP"		
Comune	"MONNO (BS)"		

CONFERIMENTI

Conferimento N° 1

Numero Campioni	"1"
Motivo Prelievo	"AUP CONTROLLO ACQUE DESTINATE CONSUMO UMANO"
Tipo Campione	"ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO / RETE/FONTANA PUBBLICA"
Data Prelievo	"06-07-2026"
Procedura di Campionamento	"A cura del committente"

CAMPIONI

Campione N° 1

Identificativo MN2600066010010001

Prove Effettuate

Prova	Risultato	U.M.	Incertezza estesa	Limiti	Data Inizio	Data fine
CONTA BATTERI COLIFORMI ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	<1	UFC/100 ml		0(1)	06-07-2026	07-07-2026
CONTA ENTEROCOCCHI INTESTINALI ISO 7899-2:2000	<1	UFC/100 ml		0(1)	06-07-2026	08-07-2026
CONTA ESCHERICHIA COLI ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	<1	UFC/100 ml		0(1)	06-07-2026	07-07-2026

RIFERIMENTI NORMATIVI

(1) D.Lgs. 18 del 23/02/2023 e s.m.i.

FIRMATO DIGITALMENTE
RESPONSABILE DEL LABORATORIO
BARBARA PAGANONI

* Copia conforme all'originale * Comune di Monno prot. n. 0002299 del 17-07-2026 - arrivo - Cat. 10 Cl. 1

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e i risultati si riferiscono ai campioni così come ricevuti dal Cliente/Committente.
Il laboratorio declina ogni responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.
I dati forniti dal cliente sono contrassegnati con " "
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta della direzione del laboratorio.
I valori indicati come "inferiore a " oppure "<" sono inferiori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).
Si specifica che, in accordo alla norma ISO 8199 e tenuto conto delle indicazioni dello specifico metodo di prova, quando il risultato è compreso tra 1-2 si intende "organismi presenti <3 nel volume testato"; quando il risultato è compreso fra 3-9 si intende "numero stimato".
Ove presente, il livello di fiducia è calcolato con approccio statistico (ISO 8199:2018) e il fattore di copertura K=2 è a livello di probabilità del 95%.
Ove presente, la misura dell'incertezza estesa è stimata in accordo con la ISO 29201:2012 allegato F, con un fattore di correzione di K=2 ad un livello di confidenza approssimativamente al 95%.